


Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO


ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 14/10/2025.

**IL TECNICO INCARICATO**  
  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
  
Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

**IL TECNICO INCARICATO**  
  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
  
Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 14/10/2021.



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 14/10/2021



- campo di calcio ubicato in loc.: **COLONIA**
- Via: **STR. PROVINCIALE** - Prov. **TR**
- Ente Proprietario: **Comune di Baschi**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. COLONIA**
- Tipologia di Contratto: **convenzione tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. COLONIA**

### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: **lunghezza mt. 100,10; larghezza mt. 54,00;**



- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

**nord/ovest (lato corto) mt. 2,10/2,30; nord/est (lato lungo) mt. 2,30/2,40;**

**sud/est (lato corto) mt. 1,80/2,00; sud/ovest (lato lungo) mt. 2,10/2,25;**

**uguale**

livello \_\_\_\_\_ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2,10** ;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in terra battuta** ;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera** ;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **1,50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buono**
- h) osservazioni:
- 

### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,42**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
- dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** h = mt. 2,20/6,00 ;

b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buono stato di manutenzione** ;

- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato Sud/Est: dimensioni largh. mt. 4,00, altezza libera**

(N.B. L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico)

### 4) SPOGLIATOI

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **struttura in c.a.** ;

b) vani e servizi:

- **per gli ufficiali di gara** n. 2 ; mq. 4,50 docce n. 1; W.C. n. 1; lavabo n. 1;

- **squadra Locale** n. 1 ; mq. 23,50 docce n. 4; W.C. n. 1; lavabo n. 1;

- **squadra Ospite:** n. 1 ; mq. 23,50 docce n. 4; W.C. n. 1; lavabo n. 1;

c) serramenti e protezioni: **Metallo** ;

d) locali per altri usi: **n. 1 magazzino**;

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia a elettricità ; **Corpi scaldanti: pompa di calore**;

g) ubicazione: all'interno del fabbricato sul lato: **Nord/Est** ;

**Ubicato all'interno della recinzione;**

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni:

### 5) LOCALE SANITARIO

a) sala medica: **Impianto dotato di defibrillatore.**

b) altre osservazioni: //

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: si; Gradinate: no ;

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni:

### 7) ALTRE ATTREZZATURE (pista atletica, impianto d'illuminazione ecc.)

- **impianto di illuminazione;**
- **impianto solare termico;**

### 8) OSSERVAZIONI VARIE:

### 9) TAVOLA ILLUSTRATIVA

