

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 05/09/2022.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

#### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 06/09/2018



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 06/09/2018



- Campo di calcio ubicato in: **COMUNE DI CALVI**
- Via: **VIA PEITING** - Prov. **TERNI**
- Ente Proprietario: **AMM. COMUNALE DI CALVI**
- Soggetto Gestore Impianto: **ASD CALVI ACADEMY**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **ASD CALVI ACADEMY**

#### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **105.00** ; larghezza mt **65.00** ;


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato corto) **mt 7.00 / 7.00**; est (lato lungo) **mt 6.50 / 6.50**;

sud (lato corto) **mt 8.50 / 8.50**; ovest (lato lungo) **mt 4.50 / 4.50**;

**uguale**

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2 lato est**; distanza dalla linea laterale: **mt. 5.00**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in terra battuta**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

#### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.43 / 2.44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;  
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H=2.20;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buono stato di manutenzione**
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte nord: dimensioni largh. ml. 3.80, altezza libera;**

### 4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 6.20 docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
  - squadra Locale: n. 1; mq. 25.40 docce n. 5; WC n. 1; Turca n.1; lavabi n. 1;
  - squadra Ospite: n. 1; mq. 25.40 docce n. 5; WC n. 1; Turca n.1; lavabi n. 1;

c) serramenti e protezioni: **in metallo;**

d) locali per altri usi: **n.1 magazzino;**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **radiatori in alluminio;**

g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **nord;**

**Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**

*(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

*(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) **Letto presente nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: //

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: si

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato ovest.**

### 7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione.

### 8) OSSERVAZIONI VARIE: //

### 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

